

תאגיד כפרי גליל תחתון-מיאהקום מודיע כי מי שתייה באחריותו באיכות גבוהה

תאגיד המים " מיאהקום" מפרסם לציבור דוח שנתי בעניין איכות מי שתייה בתחום אחריותו, מהדוח עולה כי מי שתייה נבדקו לפי הנחיות משרד הבריאות.

בהתאם לכללי תאגידי המים והביוב לשנת 2001, וחוק הרשויות המקומיות (תיקון 75 בחוק) לשנת 2001, אנו שמחים לפרסם דוח סיכום ביצוע ותוצאות לפי מעבדות מאושרות של משרד הבריאות.

327 בדיקות בוצעו בתקופה מחודש 01 עד חודש 03 לשנת 2022.

המספר הסופי של הדגימות הלא תקינות הוא 0 .

אחוז חריגה סופי הוא 0% .

אחוז ביצוע של תכנית הדיגום הוא 100% .

מי שתייה באחריות התאגיד ראויים לשתייה ובאיכות גבוהה מאוד

דוח ריכוז נתונים לפי סוג נקודת בדיקה. תאגיד כפרי גליל תחתון מיאהקום -דוח רבעוני, רבעון 1 לשנת 2022

רבעוני, חודש 01-03, השנה 2022

יישוב	סוג בדיקה	סוג נקודת בדיקה	מספר בדיקות מתוכננות	מספר בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז סופי דגימות תקינות	מספר דגימות חריגות	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי
כפר כנא	מיקרוביאלית	רשת	56	56	100.00%	56	100.00%	0	0	0
כפר כנא	מיקרוביאלית	כניסת רשת	7	7	100.00%	7	100.00%	0	0	0
משהד	מיקרוביאלית	רשת	18	18	100.00%	18	100.00%	0	0	0
משהד	מיקרוביאלית	כניסת רשת	3	3	100.00%	3	100.00%	0	0	0
טורעאן	מיקרוביאלית	רשת	42	42	100.00%	42	100.00%	0	0	0
טורעאן	מיקרוביאלית	כניסת רשת	12	12	100.00%	12	100.00%	0	0	0
עין מאהל	מיקרוביאלית	רשת	30	30	100.00%	30	100.00%	0	0	0
עין מאהל	מיקרוביאלית	כניסת רשת	6	6	100.00%	6	100.00%	0	0	0
דבוריה	מיקרוביאלית	רשת	36	36	100.00%	36	100.00%	0	0	0
שיבלי אום-אלג'נם	מיקרוביאלית	רשת	18	18	100.00%	18	100.00%	0	0	0
בועיינה-נוג'ידאת	מיקרוביאלית	רשת	21	21	100.00%	21	100.00%	0	0	0
מועצה אזורית אלבטוף	מיקרוביאלית	רשת	36	36	100.00%	36	100.00%	0	0	0
מועצה אזורית בוסתן אלמרג'	מיקרוביאלית	רשת	42	42	100.00%	42	100.00%	0	0	0
סה"כ דגימות לתקופת רבעון 1 שנת 2022			327	327	100.00%	327	100.00%	0	0	0