

# اتحاد مياهكم يعلن ان المياه بجودة ممتازه وتصلح للشرب

يعلن اتحاد المياه "مياهكم" أن مياه الشرب في البلدة قد تم فحصها ووجدت ملائمة لمواصفات وزارة الصحة حول مياه الشرب. وفقاً لقانون اتحادات المياه والصرف الصحي للعام 2001 وقانون البلديات (التعديل رقم 75 للقانون) للعام 2001، يسرنا أن نقدم لكم نتائج فحص المياه حسب مختبرات وزارة الصحة.

350 فحصاً أجري من شهر 01 حتى شهر 03 من العام 2024.

العدد النهائي للعينات الغير سليمة هو 0.

نسبة الشذوذ النهائية هي 0.

نسبة التنفيذ العامة لفحوصات مياه الشرب هي 100.0% .

مياه الشرب صالحة للشرب وبجوده عالية جدا

تقرير ربع سنوي بخصوص جودة مياه الشرب لقرى اتحاد المياه، مياهكم، ونسبة التنفيذ للفحوصات المخطط تنفيذها

الشهر 01-03 , السنه 2024

نسبة الشذوذ النهائي	عدد الفحوصات الغير السليمة	نسبة نهائيه للعينات السليمة	عدد نهائيه العينات السليمة	نسبة التنفيذ	عدد العينات المنجزة	عدد العينات المخططة	نوع نقطة أخذ العينة	مجموعة الفحص	البلدة
0	0	100.00%	56	100.00%	56	56	الشبكة	ميكروبيولوجي	كفر كنا
0	0	100.00%	7	100.00%	7	7	مدخل الشبكة	ميكروبيولوجي	كفر كنا
0	0	100.00%	21	100.00%	21	21	الشبكة	ميكروبيولوجي	المشهد
0	0	100.00%	3	100.00%	3	3	مدخل الشبكة	ميكروبيولوجي	المشهد
0	0	95.00%	42	100.00%	42	42	الشبكة	ميكروبيولوجي	طرعان
0	0	100.00%	12	100.00%	12	12	مدخل الشبكة	ميكروبيولوجي	طرعان
0	0	100.00%	30	100.00%	30	30	الشبكة	ميكروبيولوجي	عين ماهل
0	0	100.00%	6	100.00%	6	6	مدخل الشبكة	ميكروبيولوجي	عين ماهل
0	0	100.00%	49	100.00%	49	49	الشبكة	ميكروبيولوجي	دبورية
0	0	100.00%	18	100.00%	18	18	الشبكة	ميكروبيولوجي	الشبلي أم الغنم
0	0	100.00%	28	100.00%	28	28	الشبكة	ميكروبيولوجي	البيعية
0	0	100.00%	36	100.00%	36	36	الشبكة	ميكروبيولوجي	قرى البطوف
0	0	100.00%	42	100.00%	42	42	الشبكة	ميكروبيولوجي	قرى بستان المرج
0	0	100.00%	350	100.00%	350	350	عموده 3	عموده 2	عموده 1

## شرح بخصوص العينات الغير سليمة أو الاستثنائية

تقوم الاتحاد بتنفيذ برنامج أخذ العينات كما هو مخطط من قبل وزارة الصحة. في بعض العينات، يتم الكشف عن الانحرافات عن المعيار المطلوب.

هناك عدة أسباب للنائج غير الطبيعية

1. تغييرات غير متوقعة في جودة المياه
2. أعمال البنية التحتية للمياه

3. خطأ بشري في إجراء أخذ العينات

4. تحديد خاطئ في المختبر

بعد كل نتيجة غير سليمة، يقوم الاتحاد على الفور ووفقا لإرشادات وزارة الصحة بتحديد سبب الانحراف ثم تتخذ الإجراءات التصحيحية وفقا للنتائج. في نهاية الإجراءات، يقوم الاتحاد بأخذ العينات مرة أخرى من النقطة الاستثنائية ونقاط أخرى في الشبكة.